

**СИГНАЛЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

Наименование сигнала	Дистанционное управление и контроль		Категории сигналов по каналу связи ModBus			
	Сухой контакт	По каналу связи ModBus	Телеизменение (ТИ)	Телесигнализация (ТС)		Телеуправление (ТУ)
				Информационный (ИС)	Аварийный (АС)	
Ток, А		+	●			
Напряжение, В		+	●			
QS1 "Включен"	+	+		●		
QF1 "Включен"	+	+		●		
QF1 "Отключен"	+	+		●		
"Готовность"		+		●		
"МТЗ"		+			●	
"Перегрев"		+			●	
"Утечка"		+			●	
QF1 "Включить"		+				●
QF1 "Отключить"		+				●
"Проверка РУ"		+				●
"Сброс аварий"		+				●