

**СИГНАЛЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  
(сигналы даны для модуля управления задвижками МВЗ, сигналы остальных модулей  
аналогичны сигналам пускателей ПР и выключателей ВР)**

Наименование сигнала	Дистанционное управление и контроль		Категории сигналов по каналу связи ModBus			
	Сухой контакт	По каналу связи ModBus	Телеизменение (ТИ)	Телесигнализация (ТС)		Телеуправление (ТУ)
				Информационный (ИС)	Аварийный (АС)	
"МГЗ-П"	+	+			●	
Привод задвижки "Включен"	+	+		●		
"Готовность"	+	+		●		
Задвижка "Открыта"		+		●		
Задвижка "Закрыта"		+		●		
Муфта открытия "Вкл."		+		●		
Муфта закрытия "Вкл."		+		●		
Режим работы "Автоматический"		+		●		
"Открыть"	+	+				●
"Закрыть"	+	+				●
"Стоп"	+	+				●