



производственное предприятие Шахтной электроаппаратуры



Тел/факс: (48754) 6-59-01
8-800-550-32-44 (бесплатный)



E-mail: shela@shela71.ru
Web: www.shela71.ru



Адрес: 301260, Тульская обл,
г.Киреевск, ш. «Владимировская»

Отличительные конструктивные и технические характеристики

Аппарат осветительный АОШ

	Наименование характеристик	Ш Э Л А	ШЭЛА-ЕЛ	Примечания
1	Конструкция аппарата по способу монтажа	напольный и настенный вариант	напольный и настенный вариант	
2	Толщина стенки корпуса, мм	2	2	
3	Покраска	Полимерное покрытие	Полимерное покрытие	
4	Наличие Отделения камеры вводов	Напольный с камерой вводов\ настенный без камеры вводов	нет	
5	Блокировка открывания двери	Да - Снятие напряжения при отключении автоматического выключателя поворотом его ручки	Да - Снятие напряжения при отключении автоматического выключателя поворотом его ручки	
6	Наличие -возможность навески замка блокиратора	да	да	
7	материал Кабельных вводов силовых кабелей	Силумин МВА ф=32 4 шт . Сеть+транзит+2-а отх.	Пластик МG-32 Ф=32мм Сеть +транзит+2-а отх	
8	Материал изоляторов кабельных присоединений	фторопласт	Полиамид	
9	Способ присоединения жил силового кабеля	Зажим к медной пластине	Сеть- Клеммник ЗНИ-35 Статор - Кабель -на шины авт.выключателя	
10	Тип вводного авт выкл	КЭАЗ	КЭАЗ	
11	Тип Автом. Выключателя отх. Фидера	Schneider A9F	EKF BA-101 / IEK	
12	Наличие реле утечки на 220-127В	да	да	
13	Отключение аппарата от токов КЗ происходит	автоматическим выключателем	автоматическим выключателем	
14	Отключающая способность коммутационной аппаратуры	4,5кА	4,5кА	
15	Диапазон регулирования тока уставки от и до	нерег. 12хln	нерег. 12хln	
16	Мощность подключаемого потребителя при напряжении- 380\660В ,кВА	0,25-5,0	0,25-5,0	
17	Контроль обрыва фаз	нет	нет	
18	Непрерывный контроль тока нагрузки	нет	нет	
19	Возможность установки навесного замка- блокиратора на двери	да	да	
20	Материал обмотки силового трансформатора	Cu	Al	
21	Наличие световой индикации на двери шкафа	Сеть,МТЗ-П- QF2-QF3	Сеть,МТЗ-П- QF2-QF3	
Отличительные особенности выделены цветом				

СОГЛАСОВАНО: _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО "ПП ШЭЛА"

Начальник ПТО

_____ Башкин В. А

_____ / _____ /

тел. 8-920-755-80-34

E-mail:nst@shela71.ru