



производственное предприятие  
**Шахтной электроаппаратуры**



Тел/факс: ( 48754 ) 6-59-01  
8-800-550-32-44 (бесплатный)



E-mail: shela@shela71.ru  
Web: www.shela71.ru



Адрес: 301260, Тульская обл,  
г.Киреевск, ш. «Владимировская»

Отличительные конструктивные и технические  
характеристики

**Модель подземной подстанции типа МПП**

	Наименование характеристик	ШЭЛА	ШЭЛА-Ел	Примечания
1	Конструкция аппарата по способу монтажа	напольный и настенный вариант	напольный и настенный вариант	
2	Толщина стенки корпуса- мм	2 мм	2мм	
3	Блокировка открывания двери	Да - Снятие напряжения при отключении автоматического выключателя поворотом его ручки	Да - Снятие напряжения при отключении автоматического выключателя поворотом его ручки	
4	Тип автоматического выключателя	LS - Корея	КЭАЗ - Курский Электроаппаратный завод	
5	материал Кабельных вводов силовых кабелей	КВ-20г. Сталь - ШЭЛА	КВ-20г. Сталь - ШЭЛА	
6	Материал изоляторов кабельных присоединений	фторопласт	полиамид	
7	Материал шин	<b>Сu</b>	<b>Al</b>	
8	Способ присоединения жил силового кабеля	Кабельным наконечником к шине	Кабельным наконечником к шине	
9	Отключение аппарата от токов КЗ происходит	автоматическим выключателем	автоматическим выключателем	

10	Диапазон регулирования тока уставки от и до	(1,5-10)хIn- электронным блоком , расположенным на самом автоматическом выключателе	(1,2-12)хIn автономным электронным блоком типа ЭКТН	
11	Наличие блокировочного реле контроля изоляции - БКИ; Электроблокировка , предотвращающая включение при снижении изоляции в сети ниже допустимого -менее 30 кОм	БКИ	БКИ	
12	Проверка БКИ+ индикатор БКИ	да	Да	
13	Контроль обрыва фаз	нет	<b>Блоком ЭКТН- достоверное событие через тр-ры тока</b>	
14	Непрерывный контроль тока нагрузки	нет	<b>Да</b>	
15	Возможность установки навесного замка- блокиратора на двери	да	да	
16	Наличие световой индикации на двери шкафа	Сеть,вкл,МТЗ-П.МХ-РУ, БКИ	вкл, Авария, БКИ	
17	Контроль параметров тока и напряжения	Вольтметр на вводе + Амперметры на всех отх.фидерах	Вольтметр - на вводе + контроль тока на панели Блоков ЭКТН на всех фидерах	
Отличительные особенности выделены цветом				

**СОГЛАСОВАНО:** \_\_\_\_\_

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

ООО "ПП ШЭЛА"

Начальник ПТО

\_\_\_\_\_ Башкин В. А

тел. 8-920-755-80-34

E-mail:nst@shela71.ru

**ЗАКАЗЧИК**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_